LEGENDA

Opere in progetto

- Elettrodotto 220KV d.t. SE DATA 4 MIL02 - S.E. TERNA in progetto
- circuito "sx" elettrodotto a 220 kV in cavo interrato e Buca Giunti
- circuito "dx" elettrodotto a 220 kV in cavo interrato e Buca Giunti
- SE DATA 4 MIL02 in progetto
- Futura SE TERNA (altro progetto)
- Ciclabile in progetto
- Percorso cavo con tipico di posa "A1" - Posa in terreno agricolo
- Percorso cavo con tipico di posa "B1" - Posa su strade
- Percorso cavo con tipico di posa "C1" - Posa all'interno di bauletto in cls + tubiere
- Percorso cavo con tipico di posa "G1" - Posa con tecnologia T.O.C.

Linea aerea 380kV

- Elettrodotto aereo 380kV esistente
- Tratto linea aerea 380kV in demolizione (altro progetto)
- Futuri raccordi aerei linea 380kV (altro progetto)

Altra simbologia

- Confine comunale

SOTTOSERVIZI

Collettore fogna mista	Elettrodotto Terna
Collettore fogna bianca	RFI
Canale Villoresi	Linea fibra ottica Fibercop/Telecom/ Openfiber
Acquedotto	Linea gas metano
Canale secondario	Metanodotto SNAM
Linea Enel MT	Autostrada
Linea Enel BT	

Nota: la posizione planimetrica dei sottoservizi è da considerarsi indicativa, in quanto derivata da cartografie di diversa origine e scala urbana. Si raccomanda di verificarne l'esatta localizzazione mediante rilievi di dettaglio e indagini georadar in fase di progettazione definitiva.

ATTRAVERSAMENTI

direz.	cod. attr.							
DX	ATT	Acquedotto	DX	ATT	Collettore acque nere/miste	DX	ATT	Strade Provinciali
DX	ATT	Linee Enel MT	DX	ATT	Collettori Acque bianche	DX	ATT	Strade comunali
DX	ETT	Linee Enel BT	DX	ATT	Metanodotto	DX	ATT	Autostrada
DX	TOO	Linea fibra ottica	DX	ATT	Linea Gas Metano	DX	ATT	Linea AT
DX	TOO	Canale secondario	DX	ATT	Canale Villoresi	DX	ATT	Linea ferroviaria

Il presente elaborato è valido solo in coordinamento con tutte le altre discipline specialistiche con le quali deve essere verificata la conformità. Tutte le misure ed eventuali variazioni rispetto al presente elaborato devono essere verificate in cantiere. This plan only valid in connection & coordination with the plans of all other Specialist disciplines, and must be checked for conformity with these plans. Deviations in dimensions must be clarified with the site management

CLIENT / COMMITTENTE:

Data4
SMART & SCALABLE DATA CENTERS

DATA CENTER (MIL02)
VITTUONE (MI)

Via Giovanni Pascoli - Vittuone (MI)

DESIGN TEAM / TEAM DI PROGETTO:

CONSULTING DESIGNER / PROGETTISTA
Arch. Daniele De Bettin
DBA S.p.A.
Viale Liguria 24, Milano (MI)

STRUCTURAL DESIGN / PROGETTO STRUTTURE
Ing. Diego Serafini
DBA S.p.A.
Viale G. G. Felissent 20D, Vittorio (TV)

MEP DESIGN / PROGETTO IMP. MECCANICI ED ELETTRICI
Ing. Luca Buseti
DBA S.p.A.
Via Natale Battaglia 10, Milano (MI)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano Settore Trasporti e Pace Ingegneria

CLIENT / COMMITTENTE
Thomas Camille De Colle
Data4 Lombardia S.p.A.
P.zza Eleonora Duse 2, 20122 Milano (MI)

COORDINATION / COORDINAMENTO
PM - E. Bonardo
BIM Manager - S. Di Biase
BIM Coordinator - R. Sodero

INTEGRATED DESIGN / PROGETTAZIONE COORDINATA

DBA S.p.A.
Sede legale:
Piazza Rosa, 19
36051 Creazzo (Vicenza) Italia
tel. +39.0444.998411
certificata ISO 9001:2015 Firm. n.50/3/2/15 IQNet n.IT-15812

Sede secondaria
Viale Felissent 20D
31020 Vittorio Veneto (TV)
tel. +39.0438.1620413
www.dba-group.com

CAMPUS	PROJECT	AUTHOR	DISCIPLINE	DOC TYPE	PIRA	SEQUENCE	LEVEL
MIL2	PW2	DBA	10900	PLN	3	040	AL

NOTES / NOTE:

REV.	REVISION DESCRIPTION / DESCRIZIONE REVISIONE	REVISION DATE
06		
05		
04		
03		
02		
01		
00	PRIMA EMISSIONE	20.10.2025

Client / Committente: Data4 Lombardia S.p.A. - P.zza Eleonora Duse 2, 20122 Milano (MI)

Oggetto:
CAMPUS [MIL02] VITTUONE
Elettrodotto interrato 220kV d.t. SE DATA 4 MIL02 - S.E. TERNA
Planimetria delle interferenze 1/3

Subject:
CAMPUS [MIL02] VITTUONE
Underground cable 220kV D.C. SE DATA 4 MIL02 - S.E. TERNA
Line Route plan with crossing - Sheet 1/3

DRAWING CODE / CODICE DISEGNO: 13030004
SCALE / SCALA: 1:2000
DRAWN / DISEGNATO: EP
CHECKED / CONTROLLATO: POA
APPROVED / APPROVATO: GBO

FILE NAME / NOME FILE: MIL2-PW02-DBA-10900-PLN-3-040-AL-00

PROPERTY OF DBA S.p.A. NON TRASFERIBILE E RIPRODUCIBILE, ANCHE IN PARTE, SENZA CONSENSO SCRITTO DI DBA